



无碍电力要求如下:

电铃厅内应设电铃运行显示和提示音响。电铃报警时门开启宽度不应小于0.8m。

门扇关闭时应有安全提示:在轿厢侧壁上设高0.95~1.1m带灯的扶手按钮;在轿厢三面壁上设高0.23~0.21m常亮的标识;轿厢在上运行中与到站时有清晰显示和提示音响;在轿厢正正面壁上距地0.9m至轿顶安装镜子;电梯入口处设置声光通

附注:电梯在土施施工前,须由甲方确认电梯品牌型号,并由供应商提供设计图纸进行确认深化,号代码、保留层等详见厂家图纸。

[illegible]