



无障礙電梯要求如下:

電梯房內設電梯運行顯示和報站音響, 電梯轿箱門開啟時電壓不應小於0.8m,

門關閉時應有安全措施: 在轿箱側壁上設置

0.9~1.1m高的亮層接指; 在轿箱正壁上設置

0.85~0.90m的扶手; 轿箱在上行運行中到站時

應有清晰顯示和報站音響; 在轿箱正壁上距地0.9m

至頂部安裝鏡子; 電梯入口處宜設置示盲道。

附注: 由施工單位工前, 須由甲方確認電梯品牌型號, 並由熱控設計院對設計圖紙進行確認深化, 含導軌、振源測等評定, 方案圖紙。

[illegible]